



| Gerät / Device |           | Integration Revision | Anzeige- und Bedienkomponente (ABK) / Indicating and operating modules |                                  |                          |                            |                        |                 |                    |                 |
|----------------|-----------|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Model Index    | Firmware  | HART Device Rev      | TROVIS-VIEW  | DD -> Field Communicator 375/475 | Emerson AMS <sup>4</sup> | Siemens PDM <sup>3</sup>   | DTM (FDT 1.2)          | Yokogawa PRM    | Honeywell Experion | FCG DD          |
| 00             | 1.00      | 1                    | ≥ 2.10   |                                  |                          |                            | ≥ 1.0.22               |                 |                    |                 |
| 00             | 1.10      | 2                    | ≥ 2.10   | ✓                                | ≥ 6.0                    | ≥ 5.1                      | ≥ 1.0.22               | ✓               | ✓                  | ✓               |
| 01             | 1.20      | 2                    | ≥ 2.30   | ✓                                | ≥ 6.0                    | ≥ 5.1                      | ≥ 1.0.22               | ✓               | ✓                  | ✓               |
| 01             | 1.30      | 3                    | ≥ 3.10   | ✓ <sup>7,8</sup>                 | ≥ 6.0 <sup>8</sup>       | ≥ 5.1 <sup>8</sup>         | ≥ 1.0.22 <sup>8</sup>  |                 |                    |                 |
| 01             | 1.40      | 4                    | ≥ 3.20   | ✓ <sup>5</sup>                   | ≥ 6.0 <sup>5</sup>       | ≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup> | ≥ 1.2.17               | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>5</sup>  |
| 01             | 1.41      | 4                    | ≥ 3.20   | ✓ <sup>5</sup>                   | ≥ 6.0 <sup>5</sup>       | ≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup> | ≥ 1.2.17               | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>5</sup>  |
| 01             | 1.42      | 4                    | ≥ 3.21   | ✓ <sup>5</sup>                   | ≥ 6.0 <sup>5</sup>       | ≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup> | ≥ 1.2.17               | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>5</sup>  |
| 01             | 1.42 PST  | 5                    | ≥ 3.21   | ✓ <sup>9,10</sup>                | ≥ 6.0 <sup>5,10</sup>    | ≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup> | ≥ 1.2.22 <sup>10</sup> |                 |                    |                 |
| 01             | 1.43 PST  | 5                    | ≥ 3.21   | ✓ <sup>9,10</sup>                | ≥ 6.0 <sup>5,10</sup>    | ≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup> | ≥ 1.2.22 <sup>10</sup> |                 |                    |                 |
| 01             | 1.51-1.54 | 6                    | ≥ 3.40   | ✓ <sup>6,</sup>                  | ≥ 7.6 <sup>6</sup>       | ≥ 6.0 <sup>6</sup>         | ≥ 1.4.0                | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>6,</sup> |
| 01             | 1.55      | 6                    | ≥ 4.00   | ✓ <sup>6,</sup>                  | ≥ 7.6 <sup>6</sup>       | ≥ 6.0 <sup>6</sup>         | ≥ 1.4.0                | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>6,</sup> |
| 01             | 1.56      | 6                    | ≥ 4.21   | ✓ <sup>6,</sup>                  | ≥ 7.6 <sup>6</sup>       | ≥ 6.0 <sup>6</sup>         | ≥ 1.4.0                | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>6,</sup> |
| 01             | 1.60-1.69 | 6                    | ≥ 4.66   | ✓ <sup>6,</sup>                  | ≥ 7.6 <sup>6</sup>       | ≥ 6.0 <sup>6</sup>         | ≥ 1.4.0                | ✓ <sup>11</sup> | ✓ <sup>11</sup>    | ✓ <sup>6,</sup> |

<sup>3</sup> Gerät wird in PDM per ‚device install‘ / ‚Gerätecatalog verwalten‘ nachträglich installiert (verfügbar über [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com))

<sup>4</sup> Gerät wird in AMS per ‚install kit‘ nachträglich installiert (verfügbar über [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com))

<sup>5</sup> Standard DD und Enhanced EDD verfügbar

<sup>6</sup> mit Enhanced EDD

<sup>7</sup> mit DD Device Rev. 2

<sup>8</sup> nur Standard Diagnose

<sup>9</sup> mit DD Device Rev. 4

<sup>10</sup> nur Lesezugriff auf EXPERT+ Funktionsumfang möglich

<sup>11</sup> mit DTM oder FCG DD