

Bauart 3730
Elektropneumatischer Stellungsregler Typ 3730-6
mit HART® Kommunikation



Gerät / Device		Integration Revision	Anzeige- und Bedienkomponente (ABK) / Indicating and operating modules							
Model Index	Firmware	HART Device Rev	TROVIS-VIEW	Field Communicator 375/475	Emerson AMS ⁴	Siemens PDM ³	DTM (FDT 1.2)	Yokogawa PRM	Honeywell Experion	FCG DD
00	1.00 – 1.19	1	≥ 4.00	✓ ⁶	≥10.0	≥6.0 ⁶	≥1.0.0	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶

³ Gerät wird in PDM per ‚Device Integration Manager‘ / ‚Gerätecatalog verwalten‘ nachträglich installiert (verfügbar über www.samsongroup.com)

⁴ Gerät wird in AMS und DeltaV per ‚Add Device Type‘ nachträglich installiert (verfügbar über www.samsongroup.com)

⁶ mit Enhanced EDD

²⁰ in Kürze verfügbar